

Afvandingsretten

Hvor meget regnvand må ledes til den offentlige kloak?

For at sikre, at der ikke ledes mere vand til kloaksystemet, end det er dimensioneret for, er de enkelte ejendommers ret til udledning af regnvand begrænset.

Den enkelte ejendoms afvandingsret til kloakken bestemmes som en samlet afledning til kloak, der ikke må overskrides (se nedenfor).

Hvis afvandingsretten overskrides, skal vand fra overskydende arealer nedsives på egen grund eller forsinkes via et privat regnvandsbassin.

Ansøgning om tilslutning til offentlig kloak

Inden tilslutningen til offentlig kloak, skal der fremsendes dokumentation til kommunen på at afvandingsretten kan overholdes i form af:

- Beregninger, der viser at afvandingsretten overholdes, som beskrevet i bilag 2 til Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan.
- Situationsplan over ejendommen, som viser hvilke arealer (inkl. arealstørrelse), der afvander til nedsivningsanlæg mv. og hvilke arealer, som afvander til kloak, samt visning af tilslutningen til kloak (ledningerne på egen grund) inkl. evt. forsinkelsesbassin og reduktionsbrønd etc.
- Ved etablering af forsinkelsesbassin, eller tilsvarende for overholdelse af afvandingsretten: Indsendelse af oplysninger om forsinkelsesløsning, samt beregninger på forsinkelsesvolumen og det reducerede afløb. Beregningerne skal være iht. ovennævnte bilag 2 til spildevandsplanen.

Ansøgning med dokumentation sendes til kommunen på mail til:

trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk